

# POTVRZENÍ O SPLNĚNÍ POŽADOVANÉ PRŮVZDUŠNOSTI

## BLOWER-DOOR TEST

### Měřená budova

Budova	Pasivní dům
Adresa	
Číslo listu vlastnictví	
Číslo parcely	
Rok výstavby	
Datum měření	

### Žadatel (majitel/spolumajitel budovy)

Jméno	
Adresa	
Telefon	
E-mail	

### Zhotovitel

Název	
Adresa	
IČ	
Telefon	
E-mail	

### Měřicí zařízení

Typ	
-----	--

Limitní hodnota intenzity výměny vzduchu  $n_{50}$  podle ČSN 73 0540-2:  $n_{50} \leq 0,6$  1/h

Pozn.: Výjimečně se v souladu s TNI 73 0329 za určitých podmínek akceptuje  $n_{50} \leq 0,8$ , nejpozději však do 31.12.2009.

**Naměřená intenzita výměny vzduchu  $n_{50}$  podle ČSN EN ISO 13 829, metodou B :**

**$n_{50} = \dots\dots 1/h$**

**Výsledek měření splňuje limitní hodnotu.**

Datum :

Podpis a razítko zhotovitele: